



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

### **Questionamento da empresa:**

Ao analisar minuciosamente as especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, notamos ausência de informação de suma importância para elaboração das propostas comerciais, qual seja, a *metragem* de cabos necessária para ligação do gerador ao quadro de energia. Sendo assim, questionamos:

Qual a metragem de cabos necessária para realizar a ligação entre o gerador e o quadro de energia?

### **Resposta:**

Em atenção ao seu pedido de esclarecimento, referente ao Pregão n. 53/2010, o setor requisitante respondeu ao questionamento informando "*[...] que o grupo gerador ficará a cerca de 50 metros do quadro de energia. A metragem total dos cabos irá depender do número de condutores que a empresa irá utilizar em cada fase.*"

Atenciosamente,  
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke  
Pregoeira