



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 84/2012

Esclarecimento solicitado:

Ítem 3.7. "Forma de onda do inversor: Senoidal" : Entendemos que a forma de onda especificada é Senoidal PURA, não sendo aceitos nobreaks com forma de onda senoidal modificada, quadrada, pwm, etc. Está correto o nosso entendimento?

Resposta:

Prezado Sr.:

Em atenção ao seu pedido de esclarecimento, foi consultada a unidade requisitante, a Coordenadoria de Suporte e Infraestrutura Tecnológica deste Tribunal, tendo esta informado que **"serão aceitos equipamentos com forma de onda senoidal pura ou aproximada. Outras formas de onda não serão aceitas."**

Att.

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke
Pregoeira