



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 066/2016
PAE N. 35.948/2016

QUESTIONAMENTO:

“Na formulação da proposta os valores unitários são valores anuais pela divisão quantitativa dos equipamentos ou a quantidade de horas?”

RESPOSTA:

Prezado Senhor,

Em atenção aos esclarecimentos solicitados, cabe informar que o subitem 4.2 do edital, em sua alínea "a", explicita os valores que devem constar da proposta. Por exemplo, no Item 1, deve constar da proposta o "*Valor total para realização de 4 (quatro) manutenções preventivas (uma a cada trimestre) em 58 (cinquenta e oito) aparelhos Hi-Wall de até 13.000 BTU/h, totalizando 232 (duzentas e trinta e duas) manutenções no período de 1 (um) ano*". Para cada item licitado, o referido subitem estabelece os valores que devem ser ofertados, já que espelha a fórmula constante do subitem 8.4 do Projeto Básico (Anexo I do edital).

Atenciosamente,

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke
Pregoeira designada do Pregão Eletrônico n. 066/2016 do TRES