



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 135/2016
PAE N. 26.501/2016

QUESTIONAMENTO:

“Gostaria de Esclarecimento referente ao dimensionamento das unidades onde o sistema de monitoramento solicitado no edital será instalado uma vez que a definição de quantidade de sensores é tida a partir dessas informações.

O Data center em questão é composto por Racks ou ambientes?

** em caso de racks: quantas unidades de rack compõe um datacenter ?*

** em caso de ambiente: as dimensões aproximadas (altura, largura e profundidade) que deve-se considerar pra cada ambientes onde o sistema deverá ser instalado?”*

RESPOSTA:

Prezada Senhora,

Em relação ao dimensionamento do sistema de monitoramento, deve ser considerado **o ambiente** dos *Datacenters*. As dimensões aproximadas de cada um deles são de 3 x 6 x 4 (A x L x P, em metros).

Atenciosamente,

Jailson Laurentino
Coordenador de Julgamento de Licitações substituto