



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PREGÃO N. 028/2017

PAE N. 14.344/2017

QUESTIONAMENTO:

Gostaria de esclarecer as dúvidas abaixo;

1-Referente aos itens de peças os motores ventiladores solicitados, são para a unidade evaporadora ou condensadora.

2-Referente aos itens de peças as placas eletrônicas solicitadas, são para a unidade evaporadora ou condensadora.

3-Referente ao valor estimado de peça e de manutenção preventiva é o valor anual?

RESPOSTA:

Prezado Senhor,

Ante os esclarecimentos solicitados, foi consultada a unidade requisitante deste Tribunal (Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços), que assim respondeu:

Questionamento 1: para a unidade condensadora.

Questionamento 2: refere-se à placa eletrônica principal.

Questionamento 3: O valor referente à manutenção trimestral corresponde ao valor constante da Planilha de Custos dividido por 4, uma vez que, no ano, serão realizadas 4 manutenções preventivas.

Para aos outros itens, quais sejam, a hora da manutenção corretiva, desinstalação, instalação e troca de compressor, motor do ventilador e placa eletrônica principal, os valores constantes da Planilha de Custos correspondem aos preços máximos estimados multiplicados por quantidades estimadas (subitem 8.4 do Projeto Básico anexo ao edital), para fins de julgamento da proposta de menor preço. No decorrer do contrato, esses itens serão pagos conforme a demanda.

Atenciosamente,

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke
Coordenadora de Julgamento de Licitações