



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

**PREGÃO N. 098/2018**

**PAE N. 13.297/2018**

### **QUESTIONAMENTOS:**

Solicitamos os esclarecimentos abaixo.

Pergunta 01 – A aquisição vai ser integral 100% em um único pedido?

Pergunta 02 – Todos os equipamentos devem possuir compressor convencional (rotativo)?

Pergunta 03 – Poderá ser fornecido equipamentos com compressor INVERTER? Ou só será aceito equipamentos com compressores CONVENCIONAIS (não inverter)?

### **RESPOSTA:**

Prezados, boa noite,

Em atenção aos esclarecimentos solicitados, informamos que foi consultada a unidade responsável deste Tribunal, a qual assim respondeu:

Pergunta 01 - Trata-se de uma licitação de aquisição convencional, e não de registro de preços. Portanto, as aquisições serão feitas integralmente em um único pedido (por item), nos quantitativos totais dimensionados na planilha do edital.

Pergunta 02 - Não há exigência no edital de que o compressor do aparelho fornecido seja do tipo rotativo. Porém, a grande maioria dos splits fabricados hoje em dia possuem compressores rotativos nas capacidades de refrigeração indicadas, por serem mais eficientes e silenciosos do que os demais tipos de compressores.

Pergunta 03 - Há dois tipos de compressores rotativos: o convencional (velocidade de rotação fixa e funcionamento intermitente) e o inverter (velocidade de rotação variável e funcionamento contínuo). Na licitação serão aceitos aparelhos que possuem os dois tipos de compressores rotativos.

Atenciosamente,

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke  
Coordenadora de Julgamento de Licitações