

BLOCO AUTÔNOMO INSTALADO EM PORTA P1

3 ESCALA 1:25



BLOCO AUTÔNOMO

4 ESCALA 1:25



BLOCO AUTÔNOMO COM DIFUSOR PRISMÁTICO

5 ESCALA 1:25



DETALHE - EXTINTOR

6 ESCALA 1:10

PLANTA DE SITUAÇÃO

1 ESCALA 1:500

NOTAS

. A SETA SERÁ UTILIZADA ACIMA DOS EXTINTORES.
. SOBRE OS EXTINTORES QUANDO INSTALADOS EM COLUNAS DEVE TER FAIXA VERMELHA (ESPESSURA 20 CM) COM BORDAS EM AMARELO (ESPESSURA 5 CM) E A LETRA "E" EM NEGRITO EM TODAS AS FACES DA COLUNA.
. A FIXAÇÃO DO APARELHO DEVE SER INSTALADA COM PREVISÃO DE SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO TOTAL DO APARELHO A SER INSTALADO.
. QUANDO A VISÃO DO EXTINTOR FOR LATERAL, A SINALIZAÇÃO DEVE SER EM FORMA DE PRISMA.



PLANTA BAIXA

2 ESCALA 1:75

LEGENDA SISTEMAS DE INCÊNDIO

	Extintor Água Pressurizada: Capacidade Extintora 10L
	Extintor Pó Químico: Capacidade Extintora 4Kg
SAIDA DE EMERGENCIA	Bloco autônomo com baterias de níquel-cádmio com lâmpada fluorescente compacta 1x11w com adesivo indicativo de saída de emergência, instalada na travessa da P1
SAIDA	Bloco autônomo com baterias de níquel-cádmio com lâmpada fluorescente compacta 1x11w, difusor prismático bilateral e adesivo indicativo de saída
	Bloco autônomo com baterias de níquel-cádmio com lâmpada fluorescente compacta 1x11w

LEGENDA

	ALVENARIA EXISTENTE		ALVENARIA A CONSTRUIR		ALVENARIA A DEMOLIR

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA A OCUPAR	390,69 m²
ÁREA TOTAL A REFORMAR	**390,69 m²**

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARG.	ALT.	PEIT.	MATERIAL	QTD
P1	Porta de Giro 2 Folhas	2.70	3.50	-	Alumínio e Vidro	01
P2	Porta de Giro 1 Folha	0.80	2.10	-	Vidro Temperado 10mm	03
P3	Porta de Giro 1 Folha	0.80	2.10	-	Madeira Sarrafeada	06
P4	Porta de Giro 1 Folha - Laminada	0.80	2.10	-	Madeira Sarrafeada	04
P5	Porta de Giro 1 Folha Veneziana e 1 Bandeira Fixa	1.00	2.80	-	Alumínio e Vidro	01
J1	Janela Maxiam-Ar 8 Folhas	3.85	1.95	0.85	Alumínio e Vidro	03
J2	Janela Maxim-Ar 4 Folhas	1.95	1.95	0.85	Alumínio e Vidro	03
J3	Janela Maxim-Ar 1 Folha	1.00	1.00	1.80	Alumínio e Vidro	02
J4	Janela Maxim-Ar 4 Folhas	3.85	1.00	1.80	Alumínio e Vidro	02
JE1	Janela Existente a Recuperar	4.55	1.00	2.50	Ferro	02
JE2	Janela Existente a Recuperar	1.00	1.00	2.50	Ferro	08

QUADRO DE ACABAMENTOS

XX	PISO	XX	RODAPÉ	XX	SOLEIRA
XX	PAREDE	XX	TETO		

01	Piso vinílico, 30 x 30 cm.
02	Piso cerâmico na cor branca, 45 x 45 cm.
03	Piso em taco de madeira (taco de madeira existente, selecionado e recuperado).
04	Soleira em granito polido do tipo verde ubatuba (e = 2 cm).
05	Rodapé em E.V.A. acabamento fosco na cor branca, h=6 cm.
06	Tinta látex PVA com acabamento fosco na cor branca.
07	Azulejo cerâmico na cor branca, 15 x 15 cm.
08	Placas de MDF laminadas em madeira do tipo Teca Brasil (e = 8 mm), instaladas em meia parede (h = 1.10 m), incluindo rodapé e acessórios de acabamento. Restante da superfície da parede com tinta látex PVA com acabamento fosco na cor branca.
09	Forro em gesso acartonado e pintura látex PVA com acabamento fosco na cor branca.

OBSERVAÇÕES

1. As cotas indicadas referem-se à parede acabada.
2. Os níveis indicados referem-se ao piso acabado.
3. Todas as medidas estão em metros.
4. Conferir medidas na obra.
5. Os adesivos deverão ter fundo branco fosco e letra na cor vermelha.
6. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.

XX / xx — nº do desenho na prancha / nº da prancha — **ELEVAÇÕES**

XX / xx — nº do desenho na prancha / nº da prancha — **DETALHES**

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:
CARTÓRIOS ELEITORAIS DE CRICIÚMA - 10ª, 92ª e 98ª ZONAS ELEITORAIS
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 361, PALÁCIO DO ESTADO - CENTRO - CRICIÚMA/SC

CONTEÚDO:
PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO
REFORMA - SITUAÇÃO, PLANTA BAIXA E DETALHES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
Palmyra F. R. Repette Engenheira Civil - CREA/SC 085995-2	Carla Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:
Fabiana Ferreira	INDICADA	**INC 01/01**
DATA: 14.09.09 — REVISÃO: 03	ARQUIVO: [CRICIÚMA] PE-ARQ (INCÊNDIO)	