

1 PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:100

LISTA DE MATERIAIS

MATERIAIS À SEREM RETIRADOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Sensor de presença	16	unidade
Tomada externa	6	unidade
Interruptor simples 1 tecla	4	unidade
Interruptor simples 2 teclas	2	unidade
Interruptor simples 3 teclas	1	unidade
Luminária de embutir em forro de gesso	1	unidade

MATERIAIS À SEREM EMPREGADOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Cabo flexível, condutor cobre, isolamento em PVC, # 2,5mm² - 750v	76,12	metros
Cabo flexível, condutor cobre, isolamento em PVC, # 2,5mm² - 0,6/1Kv	12,5	metros
Relé fotoelétrico / sensor fotocélula, para cargas até 1000W, IP 23	5	unidade
Tomada externa 10A/250v, 2P+T, NBR 14136, IP 44	6	unidade
Interruptor simples 1 tecla 10A/250v, módulo horizontal, ref. Iriel	1	unidade
Interruptor simples 2 teclas 10A/250v, módulo horizontal, ref. Iriel	3	unidade
Espelho cego para caixa 4"x2", ref. Iriel	2	unidade
Luminária ref. PF31-S2E27 da Abalux com 2x23W fluor. compacta	1	unidade

OBSERVAÇÕES

1. Este projeto se refere à substituição dos acionamentos de algumas luminárias internas e externas.
2. Na execução, os cabos deverão ser enfiados nos eletrodutos existentes, seguindo os percursos apontados em projeto.
3. Na substituição do tipo de acionamento das luminárias, quando o acionamento for com interruptor, a fase, neutro e o retorno devem ser interrompidos do sensor e devem conectar o interruptor.
4. Na substituição do tipo de acionamento das luminárias, quando o acionamento for com sensor, a fase e o retorno devem ser interrompidos do interruptor e devem conectar o sensor. O neutro deve ser "puxado" da última luminária e deve também ser conectado ao sensor.
5. Para as conexões, obrigatoriamente deve ser utilizado a Fase e Neutro do circuito apontado. O retorno à ser instalado deve ter emenda com o retorno existente na última luminária ou caixa de passagem.
6. Os novos cabos devem possuir o mesmo diâmetro e seção, e devem ter a mesma cor dos existentes.
7. As emendas só poderão ocorrer dentro de caixas de passagem no teto ou parede.
8. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:
CARTÓRIOS ELEITORAIS DE JOINVILLE - 19ª, 76ª, 95ª e 96ª ZONAS ELEITORAIS
RUA JARAGUNA, 38 - CENTRO - JOINVILLE/SC

PROJETO EXECUTIVO:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
READEQUAÇÃO SENSORES E INTERRUPTORES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
Carla Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1	Carla Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:
MARCUS V P CRUZ	INDICADA	ELE 01/02
DATA: 01.10.10	REVISÃO: 08	ARQUIVO: [TRE-JOINVILLE] PE-ELE(alteração sensor)