



1 PLANTA BAIXA

ESCALA 1/75




ESCALA 1/25

2 Cartório da 89ª Zona Eleitoral




ESCALA 1/25

4 Central de Atendimento




ESCALA 1/25

6 Cartório da 88ª Zona Eleitoral




ESCALA 1/25

3 Central de Atendimento



ESCALA 1/25

5 Cartório da 3ª Zona Eleitoral



SEM ESCALA

7 DETALHE GERAL DOS DRENOS

OBSERVAÇÕES			
1. Todas as medidas estão em metros.			
2. Conterir medidas na obra.			
3. O detalhe geral dos drenos não compreende a instalação do dreno do split 05, que deverá desentocar dentro da canaleta existente de águas pluviais que circunda a edificação, sendo necessário o embutimento do cano no contrapiso e o perfuração do baldrame para sua passagem. Deve ser verificado as possibilidades e as condições para executar a perfuração no baldrame, não comprometendo a estrutura da edificação.			
4. As tubulações horizontais que compoem os drenos deverão ter inclinação mínima de 2% em direção à canaleta com grilha existente.			
5. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.			

<b>Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina</b>			
LOCAL: CARTÓRIOS ELEITORAIS DE BLUMENAU - 3ª, 89ª e 89ª ZONAS ELEITORAIS			
PRAÇA VICTOR KONDER, 60 (TÉRREO - FÓRUM) - CENTRO - BLUMENAU/SC			
CONTEÚDO: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
REFORMA - AR CONDICIONADO (PLANTA BAIXA E ELEVAÇÕES)			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	PROFESSOR	
Palmira F. R. Rapelle	Caia Marcon Pinheiro Machado		
Engenheira Civil - CRECAS 055992-2	Arquiteta e Urbanista - CRECAS 04115-3		
PROJETO	INTERNO	INDICADA	PROJETO
Marcos V. P. Cruz	Arquiteto	BLUMENAU-ENGENHARIA CONDICIONADO	
DATA: 08/10/09	REVISÃO: 04		
			HIP 06/06