

1 PLANTA BAIXA 1° PAVTO
ESCALA 1:75



2 PLANTA BAIXA 2° PAVTO
ESCALA 1:75



3 TORNEIRA TERRAÇO 2° PAVTO
ESCALA 1:10

LEGENDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
	Tubulação enterrada de alimentação Ø 25mm (Tubulação existente)
	Tubulação enterrada de alimentação Ø 25mm (Tubulação nova)
	Joelho soldável 90° Ø25mm
	Joelho soldável 90° Ø25mm
	Tê soldável 90° Ø25mm
	Ponto de alimentação torneira 3/4" (conexão indicada em projeto com bucha de latão na bolsa)
	Registro de esfera soldável Ø25mm (ref. registro VS da tigre ou similar)

OBSERVAÇÕES

1. Este projeto se refere à derivação da tubulação que deverá ser promovida no ramal alimentador subterrâneo existente, a fim de alimentar as torneiras dos terraços locadas em projeto.
2. As tubulações e conexões empregadas devem ser de PVC, com ponta e bolsa, juntas soldadas a frio com adesivo próprio e pressão de serviço de 75 m.c.a.
3. A derivação deverá ocorrer com a utilização da conexão soldável Tê 90° Ø25mm.
4. Logo após a derivação, deverá ser executada uma caixa de inspeção de acordo com o projeto, onde nela irá ser abrigado o registro de esfera soldável, para promover a interrupção caso houver algum sinistro, sem precisar interromper a alimentação da edificação.
5. O assentamento dos tubos de PVC subterrâneos devem ser sobre leitos, obedecendo as especificações do projeto, Memorial e Caderno de Encargos.
6. Os trechos longos de tubulações enterradas devem ser executados em formato de "cobra", ou seja, não muito alinhados, para absorver as possíveis dilatações.
7. Caso não seja possível executar o recobrimento mínimo, deverá existir uma proteção mecânica, como lajes, ou as tubulações poderão ser envolvidas por tubulações de concreto com diâmetro maior.
8. A fixação da tubulação quando aparente, seja no plano vertical ou horizontal, deverá ocorrer por meio de abraçadeiras dispostas a cada 1,50 metros.
9. A perfuração na laje para a passagem da tubulação de água fria deverá ocorrer com equipamento adequado para este fim, não comprometendo a estrutura.
10. A calafetação entre a laje e a tubulação deve ser realizada com selante de poliuretano monocomponente hidroexpansivo ref. Sikaswell-S2 da Sika ou similar.
11. As torneiras de jardim devem ser dispostas aparentes, localizadas à 40cm de altura em relação ao piso de cada terraço.
12. Toda a tubulação de PVC aparente deve ser pintada com tinta látex acrílica, acabamento fosco, na cor branca ref. Duraplast da Sherwin Williams ou similar.
13. As abraçadeiras deverão ser lisas com 5 cm de largura, em aço galvanizado, fixadas com bucha S6 e parafuso inoxidável. Deverão receber pintura com tinta esmalte sintético, acabamento fosco, na cor branca ref. Metalatex Esmalte Sintético da Sherwin Williams ou similar.
14. O Memorial Descritivo de Arquitetura e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:
CARTÓRIOS ELEITORAIS DE JOINVILLE - 19ª, 76ª, 95ª e 96ª ZONAS ELEITORAIS
RUA JARAGUNA, 38 - CENTRO - JOINVILLE/SC

PROJETO EXECUTIVO:
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
INSTALAÇÃO DAS TORNEIRAS DOS TERRAÇOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:	PROPRIETÁRIO:
Carla Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1	Carla Marcon Pinheiro Machado Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CNPJ: 05.858.851/0001-83

DESENHO:	ESCALA:	PRANCHA:
MARCUS V P CRUZ	INDICADA	HID 01/02
DATA: 01.10.10	REVISÃO: 06	ARQUIVO: [TRE-JOINVILLE] PE-HID torneiras terraços